ООО "УГОПро"

ПРОГРАММА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

К разделу:

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (ИОС4)
Часть 2. Общеобменная вентиляция

По объекту: "Вентиляция административного здания"
по адресу: "г. Искитим, Новосибирская область"

Согласовано	**Утверждаю**
Главный инженер	Начальник Управления
ООО "НефтьКама"	ООО "НефтьКама"
_____ А.В. Медведев	_____ И.С. Гордеев
«___» _____ 2025 г.	«___» _____ 2025 г.

2025 год

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, НАЛАДОЧНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Организация проведения испытаний возлагается на Подрядчика в лице ответственного специалиста, назначенного распоряжением по Обществу. Контроль за проведением испытаний возлагается на ответственного специалиста инжиниринговой организации, назначенного приказом (распоряжением) по инжиниринговой организации. Проведение этапа ПНР по испытаниям осуществляется по указанию ответственного специалиста - представителя, назначенного распоряжением по Обществу.

Общими организационными мероприятиями по подготовке к проведению испытаний оборудования являются:

- назначение рабочей комиссии по проведению испытаний;
- назначение руководителя работ по проведению испытаний - представителя Генподрядчика;
- назначение ответственного специалиста Заказчика;
- назначение ответственного специалиста Генподрядчика, находящегося на объекте в период проведения испытаний;
- назначение ответственных за организацию и безопасное проведение работ: со стороны Заказчика, и от Генподрядчика;
- разработка, доработка (уточнение) и согласование программы испытаний;
- обеспечение наличия руководств (инструкций) по эксплуатации оборудования;
- разработка Генподрядчиком и согласование Заказчиком, плана-графика проведения испытаний.

Испытания оборудования проводятся по утверждённым Генпроектировщиком и согласованным Генподрядчиком, Заказчиком программам испытаний.

Готовность оборудования к проведению испытаний подтверждается письменным извещением, направляемым Генподрядчиком в адрес Заказчика.

Назначается рабочая комиссия по проведению испытаний и лица, ответственные за организацию и безопасное проведение работ.

Генподрядчик своим приказом (распоряжением) должен назначить:

- руководителя работ по проведению испытаний;
- работников, привлекаемых к проведению испытаний;
- ответственных за организацию и безопасное проведение работ, обеспечение безопасности персонала Заказчика, населения и сохранности техники и сооружений, находящихся на объекте.

В состав рабочей комиссии включаются представители Заказчика и Генподрядчика. При необходимости в состав комиссии включаются представители предприятий-изготовителей оборудования, специализированных организаций по монтажу и наладке оборудования.

В обязанности ответственного специалиста от Генподрядчика при подготовке к выполнению испытаний входит, составление отчётов о проделанной работе и контроль выполнения мероприятий:

№ п/п	Наименование оборудования	Кол.	Исходное состояние оборудования	Контролирующее лицо
			ключены.	
1.82	Приточная установка П26	1 установка	Установка смонтирована. Воздуховоды смонтированы. Шкафы электроснабжения и автоматики подключены.	Монтажная организация
1.83	Приточная установка П27	1 установка	Установка смонтирована. Воздуховоды смонтированы. Шкафы электроснабжения и автоматики подключены.	Монтажная организация
1.84	Приточная установка П29	1 установка	Установка смонтирована. Воздуховоды смонтированы. Шкафы электроснабжения и автоматики подключены.	Монтажная организация
1.85	Приточная установка П31	1 установка	Установка смонтирована. Воздуховоды смонтированы. Шкафы электроснабжения и автоматики подключены.	Монтажная организация
1.86	Приточная установка ПВ11	1 установка	Установка смонтирована. Воздуховоды смонтированы. Шкафы электроснабжения и автоматики подключены.	Монтажная организация
1.87	Приточная установка ПВ20	1 установка	Установка смонтирована. Воздуховоды смонтированы. Шкафы электроснабжения и автоматики подключены.	Монтажная организация
1.88	Приточная установка ПВ38	1 установка	Установка смонтирована. Воздуховоды смонтированы. Шкафы электроснабжения и автоматики подключены.	Монтажная организация
1.89	Шкафы управления	27 шкафов	Шкафы автоматики установлены. Оборудование проверено на короткие замыкания. Заземлены. К системе диспетчеризации подключены	Монтажная организация
1.90	Воздуховоды	по спецификации	Проложены в соответствии с рабочей документацией. Повреждений нет.	Монтажная организация
1.91	Клапан воздушный	по спецификации	Установлен в соответствии с рабочей документацией. Повреждений нет.	Монтажная организация
1.92	Отводы, тройники	по спецификации	Смонтированы в соответствии с рабочей документацией. Повреждений нет.	Монтажная организация
1.93	Дифузоры	по спецификации	Смонтированы в соответствии с рабочей документацией. Повреждений нет.	Монтажная организация
1.94	Шумоглушитель	по спецификации	Смонтированы в соответствии с рабочей документацией. Повреждений нет.	Монтажная организация
1.95	Фильтры	по спецификации	Смонтированы в соответствии с рабочей докумен-	Монтажная организация